

دستورالعمل رعایت مجموعه مقررات ایمنی و امنیتی کتابخانه

- از نگهداری مایعات و گازهای قابل اشتعال در کتابخانه خودداری کنید و در صورت نیاز، این مواد را در ظروف خاص خارج از ساختمان قرار دهید.
- استعمال دخانیات در محیط کتابخانه اکیدا ممنوع.
- حداقل دو راه برای خروج اضطراری از ساختمان کتابخانه تعیین کنید.
- کپسول آتش نشانی مناسب در کتابخانه داشته باشید و در مورد نحوه استفاده از آن، آموزش ببینید.
- تهیه و نصب کپسولهای دستی آتش نشانی در کلیه کتابخانه ها الزامی است.
- تعداد، نوع و ظرفیت کپسولها، بر اساس شکل فضاها و نوع معماری متفاوت می باشد ولیکن بطور تقریبی برای هر ۱۲۰ متر مربع زیربنای کتابخانه، حداقل یک کپسول پودر و گاز چند منظوره ABC ۶ کیلویی و برای هر طبقه حداقل یک کپسول CO2 ۳ کیلویی باید تأمین گردد.
- حداکثر فاصله دسترسی تا هر خاموش کننده از دورترین نقطه کتابخانه، بیشتر از ۲۳ متر نباشد.
- وسایل برقی و اتصالات آنها را با دقت کنترل کنید تا از استاندارد بودن آنها مطمئن شوید.
- به محض مشاهده سیم های لخت، فوراً آنها را ترمیم نمایید.
- محل فیوز اصلی برق کتابخانه خود را مشخص کنید.
- وسایل سنگینی را که هنگام وقوع زلزله ممکن است سقوط کنند، از جمله کتابها، گلدان های آویز و لوسترها، در محل خود محکم کنید.
- راهروها و خروجی های کتابخانه را بررسی کنید و وسایلی را که ممکن است بعد از وقوع زلزله سد راه شوند، از مکانها دور کنید.
- کتابخانه را بازدید کنید تا از خرابی های غیر ظاهری مطلع شوید.
- حصول اطمینان از خاموش بودن تمامی تجهیزات برقی کتابخانه پس از پایان وقت اداری.